

Муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение  
«ДЕТСКИЙ САД №2 «ЖУРАВУШКА»  
694740 Сахалинская область, г. Невельск  
ул. Школьная, 5 тел: /42436/ 6-19-62  
e-mail: [zhuravushka2@mail.ru](mailto:zhuravushka2@mail.ru)

ВрИО главного государственного  
инспектора Невельского района  
по пожарному надзору  
Капитану внутренней службы  
Каштыриной О.С.

26.09.2017 № 350

О предоставлении информации  
об устранении выявленных нарушений

Администрация МБДОУ «Детский сад №2 «Журавушка» г. Невельска Сахалинской области предоставляет информацию о проделанной работе по Предписанию от 15.09.2017 № 16/1/8 «По устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности»:

№ п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении устранения нарушения
1	В учреждении в группе №7 допускается использование электропроводки с видимыми нарушениями изоляции	Электропроводка в группе №7 изолирована (Приложение 1). Эксплуатация электропроводки и кабелей с видимыми нарушениями изоляции не допускается.
2	Под лестничным маршем, ведущим в подвал, допускается хранение горючих материалов	Под лестничным маршем, ведущим в подвал, убраны все предметы (Приложение 2). Хранение в саду под лестничными маршами горючих материалов не допускается

Заведующий

МБДОУ «Д/с №2 «Журавушка»



Е.А. Новикова



