

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Сахалинской области
693000, Сахалинская область, город Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 129 тел. 72-26-02, факс 72-63-85 E-mail: mchs@emercom.dsc.ru

Единый «телефон доверия» (4242) 72-99-99

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 60, тел. 72-36-10, факс 72-39-47, e-mail: ugps@sakhalin.ru

Территориальное отделение надзорной деятельности Невельского района
694740, г. Невельск, ул. Береговая, 8а, тел. 60364, факс 60364, e-mail: gpn.nevelsk@rambler.ru

Предписание № 16/18

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
и.о. заведующего Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением «Детский сад № 2 «Журавушка»**

Бородай Анне Дмитриевне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и.п.)

Во исполнение распоряжения ВрИО главного государственного инспектора Невельского района по пожарному надзору капитана внутренней службы Каштыриной Оксаны Сергеевны № 16 от «28» августа 2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. 11.09.2017 г. до 16 час. 00 мин. 15.09.2017 г. государственным инспектором Невельского района по пожарному надзору капитаном внутренней службы Каштыриной Оксаной Сергеевной проведена плановая проверка соблюдения требований пожарной безопасности в отношении: муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 «Журавушка», расположенного по адресу: Невельский район, г. Невельск, ул. Школьная, 5, совместно с и.о. заведующего МБДОУ «Детский сад № 2 «Журавушка» Бородай Анной Дмитриевной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес) указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	<i>В учреждении в группе № 7 допускается использование электропроводки с видимыми нарушениями изоляции</i>	ППР в РФ пп. А п. 42. Запрещается эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции.	20.11.2017 г.	
2.	<i>Под лестничным маршем ведущим в подвал допускается хранение горючих материалов</i>	ППР в РФ пп. К п. 23. На объектах запрещается устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы.	20.11.2017 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц,

юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Невельского района
по пожарному надзору Каштырина О.С.



«15» сентября 2017 г.

Предписание для исполнения получил:

Бороздина
(подпись)

по адресу: Бороздина АД
(должность, фамилия, инициалы)

« 15 » 09 2017 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору