

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Сахалинской области
693000, Сахалинская область, город Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 129 тел. 72-26-02, факс 72-63-85 E-mail: mchis@emercom.dsc.ru
Единый «телефон доверия» (4242) 72-99-99

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 60, тел. 72-36-10, факс 72-39-47, e-mail: ugps@sakhalin.ru

Территориальное отделение надзорной деятельности Невельского района
694740, г. Невельск, ул. Береговая, 8а, тел. 60364, факс 60364, e-mail: gpn.nevelsk@rambler.ru

Предписание № 77/1/10

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному
учреждению «Детский сад № 2 «Журавушка» Заведующей Новиковой
Екатерине Александровне**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,
индивидуального предпринимателя,
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Невельского района по пожарному надзору № 17 от «28» мая 2018 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «18» июня 2018г. с 10 час.00 мин. до 11 час. 00 мин «22» июня 2018г. главным государственным инспектором Невельского района по пожарному надзору подполковником внутренней службы Рябцевым Денисом Васильевичем и государственным инспектором Невельского района по пожарному надзору капитаном внутренней службы Каштыриной Оксаной Сергеевной проведена плановая проверка в соблюдения обязательных требований пожарной безопасности в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 «Журавушка» г. Невельск, ул. Школьная, 5

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «"Детский сад № 2"Журавушка"» Новиковой Екатериной Александровной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преприятия	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В помещении группы № 5 над эвакуационным выходом отсутствует световое табло «Выход».	п. 5.3. СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ.СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СП 3.13130.2009 Световые оповещатели "Выход" следует устанавливать: в зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах (независимо от количества находящихся в них людей),	26.11.2018г.	

		<p>а также в помещениях с одновременным пребыванием 50 и более человек - над эвакуационными выходами;</p> <p>над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону;</p> <p>в других местах, по усмотрению проектной организации, если в соответствии с положениями настоящего свода правил в здании требуется установка световых оповещателей "Выход".</p>		
2.	Помещение психолога на 2 этаже не заблокировано автоматической пожарной сигнализацией	п. 9 таб. А1 СВОД ПРАВИЛ.СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ.НОРМЫ И ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ. СП 5.13130.2009	26.11.2018г.	
3.	При проведении монтажа навесной фасадной системы была заужена ширина наружных открытых лестниц, ширина лестниц составляет 72 см.	<p>п. 5.2.16 СВОД ПРАВИЛ «СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ» СП 1.13130.2009 В качестве второго, третьего и последующих эвакуационных выходов со второго этажа зданий во всех климатических районах допускается использовать наружные открытые лестницы с уклоном не более 60° (для зданий детских дошкольных учреждений не более 45°) (кроме зданий детских дошкольных учреждений для детей с нарушениями физического и умственного развития, а также детских дошкольных учреждений общего типа III - V степеней огнестойкости и стационаров лечебных учреждений всех степеней огнестойкости). При этом данные лестницы должны быть рассчитаны на число эвакуируемых не более, чел.:</p> <p>(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС РФ от 09.12.2010 N 639)</p> <p>70 - для зданий I и II степеней огнестойкости;</p> <p>50 - для зданий III степени огнестойкости;</p> <p>30 - для зданий IV и V степеней огнестойкости.</p> <p>Ширина таких лестниц должна быть не менее 0,8 м, а ширина сплошных проступей их ступеней - не менее 0,2 м.</p>	26.11.2018г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие

предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор Невельского района
по пожарному надзору

Государственный инспектор Невельского района

по пожарному надзору

«22» июня 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

Иванов

(подпись)

«22» июня 2018 г.



Д.В. Рябцев

О.С. Каштырина
М.Л.П.*

(должность, фамилия, инициалы)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору